



Reconnaissance AEAJ N° 17556

Titulaire

Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Glabacher Feld 5
56566 Neuwied
Germany

Fabricant

J. Raab GmbH
06711 Zeitz (OT Luckenau)
Germany

Groupe

460 - Divers composants de conduits de fumée

Produit

RAAB WAND-, DECKEN- + DACHDURCHFÜHRUNG WDF

Description

Eléments pour les passages de parois, de plafonds et de toitures des conduits de fumée et raccords: cadre carré et plaques collées en silicate de calcium renforcé de fibres minérales.

Conduit de fumée Emax = 300mm.

Utilisation

-

Documentation

TÜV Süd, München: Rapport d'essai 'A 1619-00/07' (22.01.2007), Rapport d'essai 'A 1619-02/11' (24.08.2011); DIBT, Berlin: ABZ 'Z-7.4-3359' (05.07.2021)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classification selon EN-1443 T400

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

29.06.2022

Remplace l'attestation du

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher