

ATEC GmbH & Co.KG · Liliencronstr. 55 · 21629 Neu Wulmstorf

Bartholet AG für Abgassysteme
z.H. Herr Thomas Fritschi
Hofstr. 94 a

8620 Wetzikon ZH
SWITZERLAND

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: K18091498

Projekt:

7. September 2018

Unbedenklichkeitsbescheinigung

ATEC erteilt hiermit die Freigabe und auch für weitere Objekte, daß Bauhöhen bis 50m Abgashöhe bei Abgasleitungs-durchmessern DN200 und DN250 mit ATEC-Muffe mit Sondergemometrie (siehe Zeichnungsanlage) möglich sind.

ATEC wird hierfür schnellstmöglich, jedoch nicht vor 2019, seine Zulassung nachreichen.

Für die Freigabe ist verbindlich, daß die ATEC-Montageanleitungen eingehalten werden und dass in allen Bauteilen des senkrechten Abschnitts nur Elemente mit der ATEC-Sondermuffe verwendet werden. Es ist daher von der Bartholet AG verantwortlich darauf zu achten, daß bei der Auslieferung an die Baustelle keine Bauteile mit älteren, anderen Muffen in Verkehr gebracht werden.

Bei größeren Bauhöhen bis 50m im Durchmesserbereich kleiner/gleich DN160 muss zusätzlich der Stützbogen im Muffenbereich durch zwei zusätzliche Rohrschelle, deren Gewindestangen und Dübel gegenüberliegend zu montieren sind, stützend für den senkrechten Abschnitt bauseits stabilisiert werden. Revisionsöffnungen im senkrechten Bereich sind nur im oberen Drittel der Abgasleitung zugelassen.

In allen Fällen dürfen keine Revisionsöffnungen direkt über dem Stützbogen eingebaut werden. Falls diese zu Kontrolle des senkrechten Abschnitts erforderlich sind, müssen diese gemäß DIN18160 in der Verbindungsleitung 30cm vor dem Stützbogen eingebaut werden, also außerhalb des Schachtes.

ATEC GmbH & Co KG
Neu-Wulmstorf

Mit freundlichen Grüßen



i.A. Dietrich Probst
OEM/ Export 0049(0)172-4430743
Tel. : 0172-4430743
E-Mail: dp@atec-abgas.de