



Beispiel Abgasanlage im Unterdruck



Beispiel Abgasanlage im Überdruck



Die herunter gehängte Decke darf keine Brandschutzfunktion übernehmen.

* Heruntergehängte Decken sind:

- Homogene Verkleidung bb oder nbb die mittels Aufhängekonstruktion an einer Decke befestigt ist, z.B. Deckenplatten oder Schalldecken

Keine heruntergehängten Decken sind:

- Deckenverkleidungen mittels Lattenrost an tragende Decke fixiert (z.B. Täferdecken) und nicht flächendeckende, unterbrochene Deckenverkleidungen

Benennung SKAV Schacht mit heruntergehängter Decke	Masstab ./.	Auftrags-Nr. -
	Format A4	Bemerkung Schacht Decke
Bartholet AG für Abgassysteme Bahnhofstrasse 18 8153 Rümlang T +41 43 540 89 25 F +41 43 540 89 15 www.bartholet.ch	Gezeichnet: AS 23.11.2010	Geändert: AS 09.08.2011
	Freigegeben: M.G 29.11.2010	Art.-Nr. 700 015 01
Sujet à modifications sans préavis Observer les remarques de protection selon DIN 34		Anderungen ohne Voranzeige vorbehalten Schutzvermerk nach DIN 34 beachten