



Reconnaissance AEA I N° 17556

Titulaire

Joseph Raab GmbH & Cie. KG
Glabbacher Feld 5
56566 Neuwied
Germany

Fabricant

J.Raab GmbH
06711 Zeitz (OT Luckenau)
Germany

Groupe

460 - Divers composants de conduits de fumée

Produit

RAAB WAND-, DECKEN- + DACHDURCHFÜHRUNG WDF

Description

Éléments pour les passages de parois, de plafonds et de toitures des
conduits de fumée et raccords: cadre carré et plaques collées en
silicate de calcium renforcé de fibres minérales.

Conduit de fumée Emax = 300mm.

Utilisation

-

Documentation

DIBT, Berlin: ABZ 'Nr. Z-7.4-3359' (14.06.2017); TÜV Süd, München: Rapport d'essai 'Nr. A
1619-00/07' (22.01.2007), Rapport d'essai 'Nr. A 1619-02/11' (24.08.2011)

Conditions d'essai**Appréciation**

Classification selon EN-1443 T400

Durée de validité

31.12.2022

Date d'édition

13.09.2018

Remplace l'attestation du

13.03.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Roland Julmy